

## Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE

<b>Região de Saúde</b>	Administração Regional de Saúde do Centro, IP
<b>GLEC</b>	Eng.ª Maria Clara de Pinho Mendes e Cunha
<b>Portal da Entidade</b>	<a href="http://www.chcbeira.pt">www.chcbeira.pt</a>
<b>Endereço Eletrónico</b>	<a href="mailto:info@chcbeira.min-saude.pt">info@chcbeira.min-saude.pt</a>
<b>Telefone</b>	275 330 000

### Consumos e custos

Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE	Baseline de Referência		Consumo 2017	Custo 2017 €	Evolução do consumo	
	2011	2012			%	
<b>Energia Elétrica (kWh/ano)</b>	7 057 852,00	-	6 680 410,65	820 552,69	●	-5%
<b>Água (m³/ano)</b>	78 253,00	-	54 655,07	370 527,69	●	-30%
<b>Gás (kWh/ano)</b>	a)	810 977,00	8 934 992,79	423 190,60		1002%
<b>Produção de Resíduos (ton/ano)</b>	a)	498,13	363,42	132 844,18		-27%

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline" utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

### Medidas reportadas

Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE	Medidas Reportadas 2017
	Pesagem de resíduos domésticos, atualmente recolhidos pelo município do fundão e faturados em conjunto com a água.
	Substituição progressiva das armaduras fluorescentes de sinalização de saída por armaduras com tecnologia LED.
	Redução do número de armaduras de iluminação ligadas nas áreas de circulação.
	Iluminação Exterior - Substituição progressiva de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas LED

