

Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE

Região de Saúde	Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP
GLEC	Eng.º João Miguel Filipe Caetano
Portal da Entidade	www.chmt.min-saude.pt
Endereço Eletrónico	joao.caetano@chmt.min-saude.pt
Telefone	249 810 100

Consumos e custos

Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE	Baseline de Referência		Consumo 2017	Custo 2017 €	Evolução do consumo %
	2011	2012			
Energia Elétrica (kWh/ano)	8 637 497,18	-	8 569 907,16	1 285 660,80	● -1%
Água (m³/ano)	122 718,00	-	100 189,48	359 801,38	● -18%
Gás (kWh/ano)	a)	15 601 917,00	13 542 610,16	598 870,06	-13%
Produção de Resíduos (ton/ano)	a)	350,00	268,35	202 766,10	-23%

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline" utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

Medidas reportadas

Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE	Medidas Reportadas 2017
-----------------------------------	-------------------------

b)

b) Esta entidade não reportou medidas em 2017

