

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE

Região de Saúde	Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP
GLEC	Eng.º Carlos Duarte
Portal da Entidade	www.chln.min-saude.pt
Endereço Eletrónico	carlos.duarte@chln.min-saude.pt
Telefone	217 805 000

Consumos e custos

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE	Baseline de Referência		Consumo 2017	Custo 2017 €	Evolução do consumo	
	2011	2012			%	
Energia Elétrica (kWh/ano)	26 774 669,00	-	25 879 484,83	3 218 923,18	●	-3%
Água (m³/ano)	359 478,00	-	215 361,62	753 220,27	●	-40%
Gás (kWh/ano)	a)	5 895 366,66	4 835 932,47	221 153,86		-18%
Produção de Resíduos (ton/ano)	a)	2 781,67	2 702,47	690 669,31		-3%

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline" utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

Medidas reportadas

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE	Medidas Reportadas 2017
--	-------------------------

b)

b) Esta entidade não reportou medidas em 2017

