

## Hospital de Cascais Dr. José de Almeida

<b>Região de Saúde</b>	Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP
<b>GLEC</b>	Eng.º João Miguel Gomes
<b>Portal da Entidade</b>	<a href="http://www.hospitaldecascais.pt">www.hospitaldecascais.pt</a>
<b>Endereço Eletrónico</b>	<a href="mailto:jmg@tdgi.pt">jmg@tdgi.pt</a>
<b>Telefone</b>	214 604 690

### Consumos e custos

Hospital de Cascais Dr. José de Almeida	Baseline de Referência		Consumo 2017	Custo 2017 €	Evolução do consumo	
	2011	2012			%	
<b>Energia Elétrica (kWh/ano)</b>	7 304 503,00	-	7 475 514,32	945 483,40	●	2%
<b>Água (m³/ano)</b>	54 263,00	-	52 835,69	293 080,02	●	-3%
<b>Gás (kWh/ano)</b>	a)	3 882 023,00	4 187 756,00	201 718,39		8%
<b>Produção de Resíduos (ton/ano)</b>	a)	957 677,00	792,11	170 374,34		-100%

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline" utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

### Medidas reportadas

Hospital de Cascais Dr. José de Almeida	Medidas Reportadas 2017
---	-------------------------

Criação de furo artesiano para captação de água para rega dos espaços verdes exteriores.

